

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZĘSTOCHOWIE
UL. JASNOGÓRSKA 15A 42-200 CZĘSTOCHOWA**

tel. 34 344-99-00

fax 34 362-72-10

e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

Częstochowa, 23.01.2020 r.

NS/HKiŚ.4562-16/20



013009057

Data wpływu: 2020-01-28

Nr: PP. 15549. 2020

Przyjęł: Ewa Bartocka
Kancelaria Urzędu Miasta
Paźczników: 0



~~Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„GORGOL” Ewa Gorgol
ul. Kmicica 37
42-200 Częstochowa~~

**ORZECZENIA I OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), § 21 ust. 1 pkt. 1 i 3, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz sprawozdań z wykonanych badań, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie** wydaje orzeczenia i ocenę okresową o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zakładowego Częstochowa, ul. Żyzna 15:

1. nr analizy: 608, pobranej w dniu 27.08.2019 r.
Miejsce poboru – Częstochowa, ul. Żyzna 11B – Zakład Produkcyjny – pomieszczenie socjalne
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
2. nr analizy: 609, pobranej w dniu 27.08.2019 r.
Miejsce poboru – Częstochowa, ul. Gronowa 28 – Budynek prywatny - kuchnia
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
3. nr analizy: 1278/19, pobranej w dniu 02.10.2019 r.
Miejsce poboru – Częstochowa, ul. Żyzna 11B – Firma GORGOL – pomieszczenie socjalne
W badanej próbce wody stwierdzono przekroczone wartości parametrów fizykochemicznych mętność i żelazo co jest niezgodne z częścią C I. porządkowa 6 i 15 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Pozostałe badane parametry organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne odpowiadają wymaganiom określonym w załączniku nr 1 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia. W stanie obecnym woda była warunkowo przydatna do spożycia.

4. nr analizy:1060Z, pobranej w dniu 10.10.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej
Miejsce poboru – Częstochowa, ul. Żyzna 11B – Firma GORGOL – pomieszczenie socjalne
W badanym zakresie fizykochemicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
5. nr analizy:1148Z, pobranej w dniu 28.10.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej
Miejsce poboru – Częstochowa, ul. Żyzna 11B – budynek biurowy firmy GORGOL – pomieszczenie socjalne
W badanym zakresie fizykochemicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
6. nr analizy:806, pobranej w dniu 18.11.2019 r.
Miejsce poboru – Częstochowa, ul. Żyzna 11B – Zakład Produkcyjny GORGOL – pomieszczenie socjalne
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.

Ocena okresowa dla wodociągu zakładowego Częstochowa, ul. Żyzna 15 w oparciu o ww. orzeczenia – woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

W badanej próbce wody surowej (nr. analizy 807) pochodzącej ze studni stwierdzono nieakceptowalny zapach, barwę i mętność wody oraz podwyższoną zawartość żelaza.

Załączniki:

Sprawozdanie z badań nr 1278/19, 807 – 2 szt.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Częstochowie


dr n. med. Dariusz Nowicki

Otrzymują:

1. Adresat
- ② Prezydent Miasta Częstochowy
42-200 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
3. NS/HŻŻ i PU
4. a/a