

JAKOŚĆ WODY DO PICIA *

dostarczanej z ujęć P W i K O. Cz. S. A. odbiorcom z terenu Częstochowy w II kwartale 2009 roku

Woda podawana do sieci z ujęć i studni

Lp.	Parametry i wskaźniki	Wartości normatywne wg. Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dn.29.03.2007r	Wierchowisko – stacja pomp	Mirów – stacja pomp	Łobodno – stacja pomp	Olsztyn – stacja pomp	Ujęcie Wielki Bór - woda do sieci
WSKAŹNIKI BAKTERIOLOGICZNE							
1	Escherichia Coli lub bakterie grupy Coli – typ kałowy	0	0	0	0	0	0
2	Bakterie gupy Coli	0	0	0	0	0	0
3	Enterokoki (paciorkowce kałowe)	0	0	0	0	0	0
4	Ogólna liczba bakterii w 36 °C	50	1	2	1	2	1
5	Ogólna liczba bakterii w 22 °C	100	2	2	1	3	8
WSKAŹNIKI CHEMICZNE – zakres analizy podstawowej							
1	Amoniak [mg NNH_4 / dm^3]	0,5	nie wykryto - granica wykrywalności 0,026				
2	Azotyny [mg NO_2 / dm^3]	0,1	nie wykryto - granica wykrywalności 0,009				
3	Azotany [mg NO_3 / dm^3]	50	32,33	18,19	44,10	22,93	40,35
4	Chlorki [mg / dm^3]	250	31,55	14,00	21,21	10,24	26,24
5	Fluorki [mg / dm^3]	1,5	Oznaczenie wykonywane 1 x w roku (wyniki badania podane w sprawozdaniu za I kwartał)				
6	Mangan [mg / dm^3]	0,05	nie wykryto - granica wykrywalności 0,013				
7	Twardość [mg CaCO_3 / dm^3]	60-500	204	179	238	182	184
8	Żelazo ogólne [mg / dm^3]	0,2	<0,04 - granica oznaczalności 0,04	nie wykryto - granica wykrywalności 0,02	nie wykryto - gr. wykrywalności 0,02	<0,04 - granica oznaczalności 0,04	0,04
9	ChZT (KMnO_4) [mg / dm^3]	5	< 0,5 granica oznaczalności 0,5				
WSKAŹNIKI FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE							
1	Barwa [mg / dm^3 Pt]	15	0	0	0	0	0
2	Mętność [mg / dm^3 SiO_2]	1	0,55	0,54	0,59	0,58	0,79
3	Zapach**	akceptowalny	Z1S (O3) specyficzny ozonu w stopniu 1	Z2S (O3) specyficzny ozonu w stopniu 2	Z2S (Cl2) specyficzny chloru w stopniu 2	Z1S (Cl2) specyficzny chloru w stopniu 1	Z1R roślinny w stopniu 1
4	Odczyn (pH)	6,5-9,5	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7
5	Przewodność [μS / cm]	2500	474	373	469	360	454

* Na podstawie danych z laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

** Przyjęto następującą nomenklaturę:

Z – zapach

1-5 – skala natężenia zapachu (1-najmniejsze natężenie; 5-największe natężenie)

S-zapach specyficzny, pochodzący z rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych

O₃ – specyficzny zapach pochodzący z procesu ozonowania wody

Cl₂ – specyficzny zapach pochodzący procesu chlorowania wody

R – specyficzny zapach roślinny